

Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.09805/21.  
Срок действия с 03.06.2021 по 02.06.2026 г.

Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.09868/21.  
Срок действия с 03.06.2021 по 02.06.2026 г.

**ПАСПОРТ**

**ЗАТВОР ЧУГУННЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД**

наименование изделия

**324901р**

обозначение изделия

**СЗ 0351 ПС**



**1. Общие сведения об изделии**

Завод изготовитель

ОАО "Литейно-механический завод"  
606653, Нижегородская область, г. Семенов,  
ул. Промышленная, д. 3;  
т.(831 62) 5-70-90, 5-21-91

Заводской номер

**ОКТ 2024**

Дата выпуска

Назначение

Для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства

Зарегистрированный товарный знак



выполнен на корпусе литьем

**2. Основные технические данные и характеристики**

Наименование параметра	Значение							
	50	80	100	125	150	200	250	300
Проход номинальный	3,4	4	5,4	7,4	9,4	14,3	26	37
Масса, кг не более	1,6 (16,0)			1,0 (10,0)			1,6 (16,0)	
Давление рабочее, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	Вода, воздух							
Рабочая среда	+115							
Температура рабочей среды, не более, °С	Соответствует классу «А» по ГОСТ 9544-2015							
Герметичность затвора	Размеры ответных фланцев ГОСТ 33259-2015 тип 21;							
Присоединение межфланцевое (стяжное)	исполнение уплотнительной поверхности - В							
Привод	Электрический неполноповоротный							
Тип присоединения по ГОСТ 55510	F07				F10			
Крутящий момент, Н·м	40	60	80	85	90	120	270	700
Климатическое исполнение	УХЛ категория 3; 4							
Температура окружающей среды, °С	от -15 до +40							
Средний полный срок службы, лет	10							
Средний полный ресурс, циклов	3000							
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более	1							
Изготовление и поставка по	ТУ 3721-004-00324292-2016							

### 3. Материал основных деталей

Корпус	Чугун СЧ 20 ГОСТ 1412 (DN50-150) Чугун ВЧ 50 ГОСТ 7293 (DN200-300)
Диск	Чугун СЧ 20 ГОСТ 1412 (DN50-150) Чугун ВЧ 50 ГОСТ 7293 (DN200-300)
Шпиндель	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72
Уплотняющий вкладыш	EPDM

### 4. Комплектность

- Затвор в сборе 324901р - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт. на партию-изделий в один адрес;
- Краткое руководство по эксплуатации - 1 шт. на партию изделий в один адрес. Полное руководство по эксплуатации доступно на сайте [www.semlmz.ru](http://www.semlmz.ru)

### 5. Свидетельство о приемке

Затвор 324901р соответствует ТУ 3721-004-00324292-2016 и признан годным для эксплуатации.

### 6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийная наработка 1500 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Замена некачественных изделий - в течении 1 месяца с момента получения рекламации.

**Внимание:** При приемочных испытаниях и в случае выявления скрытых дефектов, **запрещается** разбирать и ремонтировать изделие силами заказчика без письменного разрешения предприятия-изготовителя. В противном случае изделие не подлежит гарантийному обмену и снимается с гарантии.

### 7. Хранение и утилизация

Хранение затворов - под навесом или в помещении, при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°C, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность затворов.

Выведенный из эксплуатации затвор должен быть освобожден от остатков рабочей среды по технологии владельца, и утилизирован в качестве лома черных металлов, резиновые вкладыши подлежат сдаче на специализированные предприятия для дальнейшей переработки.

Отметка ОТК

(клеймо ответственного за приемку)

Каплина И. В.

(подпись, дата, фамилия)

Специализированное предприятие  
г. Кемерово, область г. Кемерово